

Технические условия на проектирование
строительства и подключения к системам
водоснабжения по адресу: с.Оброчное,
ул. Новая, д.26

1. ООО «Агропромсервис» сообщает технические условия и порядок подключения к системе водоснабжения индивидуального жилого дома после согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов со следующими организациями:

- 1.1. Районный узел связи (Ростелеком).
- 1.2. Роспотребнадзор.
- 1.3. Районный отдел архитектуры.
- 1.4. ООО «Агропромсервис»
- 1.5. Районная газовая служба

2. Условия подключения к водопроводным сетям:

- 2.1. Полиэтиленовая труба Д 63 мм.
- 2.2. Водопроводная трасса диаметр не более 20 мм полиэтилен
- 2.3. На месте врезки должен быть оборудован смотровой колодец из железобетона. Диаметр нижней части колодца 1,5м., диаметр верхней части 0,6 м. Горловина колодца должна закрываться металлической крышкой.
- 2.4. На месте врезки к центральному водопроводу обязательно установить вентиль соответствующего диаметра проводимой трубы.
Точное место врезки определяется на местности с вызовом представителя ООО «Агропромсервис».
- 2.5. Установить счетчик учета холодной воды на подводящей трубе соответствующего диаметра и установка грязевого фильтра перед ним.

3. Сроки действия технических условий с 04.05.2018г по 31.12.2020г.

4. Ведомственная принадлежность строящегося сооружения: Администрация Ичалковского муниципального района.
(владелец несет ответственность за состояние смотрового колодца и своевременным ремонтом подводящей сети).

Между заказчиком и организацией ООО «Агропромсервис» должен быть заключен договор для ведения технического надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с организацией ООО «Агропромсервис» договора на технический надзор. В противном случае сооружение будет считаться как самовольно введенное. (Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ пункт 2,13: 2,24).

Генеральный директор
ООО «Агропромсервис»



Нужнов В.И.

С условиями согласен: