



Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»
(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 15/1 от 25.05.2020 года
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Саранск»
(при предварительной выдаче технических условий)**

1. Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество)

2. Объект капитального строительства земельный участок 13:10:0113007:562,
(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу: РМ, Ичалковский р-он, с. Ульянка, ул. Гагарина,
(местонахождение объекта)

д. 39

(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

3. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

4. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.

5. Характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения г/п н/д сталь д.57.

Главный инженер
филиала АО «Газпром
газораспределение Саранск» в г. Ардатове



Сумкин Н.А.
(фамилия, имя, отчество исполнителя)