

Технические условия на  
проектирование строительства и подключения  
к системам водоснабжения по  
адресу: с.Кемля, ул.Терешковой, 57

1. ООО «Водоснаб» сообщает технические условия и порядок подключения к системе водоснабжения жилого дома после согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов со следующими организациями:

- 1.1. Районный узел связи (Ростелеком),
- 1.2. Роспотребнадзор,
- 1.3. Районный отдел архитектуры.
- 1.4. ООО «Водоснаб»
- 1.5. Районная газовая служба

2. Условия подключения к водопроводным сетям:


- 2.1. Полиэтиленовая труба Д 110 мм.
- 2.2. Водопроводная трасса диаметр не более 20мм полиэтилен
- 2.3. На месте врезки должен быть оборудован смотровой колодец из железобетона. Диаметр нижней части колодца 1,5м., диаметр верхней части 0,6 м. Горловина колодца должна закрываться металлической крышкой.
- 2.4. На месте врезки к центральному водопроводу обязательно установить вентиль соответствующего диаметра проводимой трубы.  
Точное место врезки уточняется на местности с вызовом представителя ООО «Водоснаб»
- 2.5. Установить счетчик учета холодной воды на подводящей трубе соответствующего диаметра и установка грязевого фильтра перед ним.

3. Сроки действия технических условий с 24.08.2017г по 31.12.2019г

4. Ведомственная принадлежность строящегося сооружения: Администрация Ичалковского муниципальноного района.  
(владелец несет ответственность за состояние смотрового колодца и своевременным ремонтом подводящей сети).

Между заказчиком и организацией ООО «Водоснаб» должен быть заключен договор для ведения технического надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с организацией ООО «Водоснаб» договора на технологическое подключение и технический надзор. В противном случае сооружение будет считаться как самовольно введенное. (Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ пункт 2,13; 2,24).

Директор ООО «Водоснаб»



А.В Власов

С условиями согласен:

**АО «Газпром газораспределение Саранск»**

Ичалковская газовая служба

с. Рождествено ул Зелёная 10 тел. 3-04-14

наш № 80 от 14.08.2017 г

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

(для получения разрешения на строительство)

Выданы: **Администрации Ичалковского муниципального района  
Республики Мордовия**


Адрес газификации объекта: **РМ, Ичалковский район, с. Кемля, ул.  
Терешковой, д.57.**

Характеристика объекта: жилой дом

Точка присоединения возможна к существующему подземному газопроводу **низкого давления пэ. Ø 63**, расположенному по адресу: **РМ, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Терешковой**

Срок действия технических условий 24 месяца со дня выдачи

Начальник Ичалковской газовой  
службы филиала АО «Газпром  
газораспределение Саранск»  
в г. Ардатове



Пантюшин Н.И.