



Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»
(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 10/1 от 17.03.2021 года
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Саранск»
(при предварительной выдаче технических условий)**

1. Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество)

2. Объект капитального строительства земельный участок 13:10:0310001:993,
(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу: РМ, Ичалковский р-он, д. Инсаровка, ул. Полевая,
д. 18

(местонахождение объекта) местонахождение объекта)


с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 15 куб. метров в час.

3. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 720 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

4. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.

5. Характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения г/п с/д полиэтилен д.63.

Главный инженер
филиала АО «Газпром
газораспределение Саранск» в г. Ардатове



Сумкин Н.А.
(фамилия, имя, отчество исполнителя)